



Saxlama şərtləri / Storage requirements


- 3.1. İstilik mənbələrinin yanında saxlanmamalıdır.**
Do not store near heat sources.




- 3.2. Vibrasiyalı yerlərdə saxlanmamalıdır (gəmi motorunun olduğu yer və s.)**
Do not store on vibrating surfaces. (Ship engine room etc.)




- 3.3. Səliqəsiz, nahamar yerlərdə saxlamayın**
Do not store on irregular surfaces.



- 3.4. Yumşaq yerlərdə saxlamaq olmaz**
Do not store on soft surfaces.



- 3.5. Suya məruz qala biləcək yerdə saxlamaq olmaz**
Do not store on areas liable of flooding.



- 3.6. Əgər uzun müddətli saxlama (6 ay və daha çox) olarsa, o zaman kabel barabənləri elə yerdə saxlanmalıdır ki, onlara günəş şüası, yağış və s. təsir etməsin.**
If storage is likely to last more than 6 months, drums should be stored in order to be protected from effects like rain, sunlight etc.

